212700340039

检　验　报　告

(Test Report)

报告编号（Report ID）：SJ2026080172

样品名称：直饮水

委托单位：西安景泓高级中学有限公司

检测类别：委托检验

陕西科仪阳光检测技术服务有限公司

Shaanxi Keyi Sunshine Test Services Co.,Ltd

www.keyisunshine.com

陕西科仪阳光检测技术服务有限公司

声明事项

1. 报告封面及监(检)测数据无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。

2. 报告无报告审核人、签发人签字无效，报告涂改无效。

3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告等宣传活动。

4. 本报告中监(检)测结果仅对本次所采集或送检样品负责，委托方对送检样品所提供的相关信息的真实性负责；对不可复现的检测项目，本次检测结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

5. 如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。

6. 未经本公司批准，不得复制(全文复制除外)本报告。

组织机构代码：91610131586996502B

地址：陕西省西安市未央区和生国际食品交易中心 8 楼

邮编： 710000

电话： 400-611-3360

电子邮箱： kyygbgfk@keyisunshine.com

网址： www.keyisunshine.com

检 验 报 告

客户信息

客户名称： 西安景泓高级中学有限公司

客户地址： —

联系电话： —

样品信息

样品名称：	直饮水	样品编号：	SJ2026080172
样品数量：	1L/瓶×3 瓶+500mL/瓶×2 瓶+500mL/袋×1 袋	样品状态：	液态，无色、透明、无沉淀
规格型号：	—	样品容器：	玻璃瓶+塑料瓶+无菌袋，包装完好
采样日期：	2026 年 8 月 14 日	原编号/批号：	—
采样地点：	第四教学楼 3F 东西通道饮 731 饮水机	到样日期：	2026 年 8 月 14 日

测试信息

测试类别： 委托检验 采样人： 张龙 何浩飞

测试日期： 2026 年 8 月 14 日～2026 年 8 月 21 日

限值依据： 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》

检验结论

经检验，该样品所检项目符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》标准要求。

报告批准

批准人： 审核人 编制人：

批准日期： 2026年8月24日

备注

以上信息由客户提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

结果列表

序号	测试指标	测试方法	单位	限值要求	测试结果	单项判定
1	细菌总数	GB/T 5750.12-2023(4.1)	CFU/mL	≤20	未检出	符合
2	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023(5.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
3	粪大肠菌群	GB/T 5750.12-2023(6.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
4	砷	GB/T 5750.6-2023(9.4)	mg/L	≤0.01	0.00019	符合
5	铅	GB/T 5750.6-2023(14.3）	mg/L	≤0.01	<0.00007	符合
6	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023(4.3)	μg/L	≤15	1.5	符合
7	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023(4.3)	μg/L	≤1.8	<0.0056	符合
8	pH 值	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/	>5.0	6.96	符合
9	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2023(12.2)	mg/L	≤0.002	<0.0020	符合
10	浑浊度	GB/T 5750.4-2023(5.1)	NTU	≤1	<0.5	符合
11	耗氧量	GB/T 5750.7-2023(4.1)	mg/L	≤1.0	0.23	符合
12	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	/	不得含有	无肉眼可见物	符合
13	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/	不得有能察觉的臭和味	无异臭、异味	符合
14	色度	GB/T 5750.4-2023(4)	度	≤5	<5	符合

指标，方法，设备列表

序号	测试指标	测试方法	设备信息	单位	最低检测质量浓度
1	细菌总数	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标(4.1)	生化培养箱	CFU/mL	/
2	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标(5.1)	生化培养箱	MPN/100mL	/
3	粪大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标(6.1)	生化培养箱	MPN/100mL	/
4	砷	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标(9.4)	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS)	mg/L	0.00009
5	铅	GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标(14.3）	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS)	mg/L	0.00007
6	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标(4.3)	气相色谱仪	μg/L	0.032
7	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标(4.3)	气相色谱仪	μg/L	0.0056

指标，方法，设备列表

序号	测试指标	测试方法	设备信息	单位	最低检测质量浓度
8	pH值	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标(8.1)	便携式 pH/ORP 计	/	/
9	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标(12.2)	全自动流动注射分析仪	mg/L	0.0020
10	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标(5.1)	浊度计	NTU	0.5（最低检测浑浊度）
11	耗氧量	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标(4.1)	/	mg/L	0.05
12	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标(7)	/	/	/
13	臭和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标(6.1)	/	/	/
14	色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标(4)	/	度	5（最低检测色度）

以 下 空 白

陕西科仪阳光检测技术服务有限公司
组织机构代码：91610131586996502B
地址：陕西省西安市未央区和生国际食品交易中心 8 楼
邮编：710000

电子邮箱（Email）：ygic_ky@163.com
电话（Phone）：400-611-3360
网址（Url）：www.keyisunshine.com
请仔细阅读报告扉页条款.

Shaanxi Keyi Sunshine Test Services Co., Ltd
Level 8, He sheng international trading center
Liyuan road., Weiyang District, Xi'an
Shannxi, 710000 China